

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
города Москвы «Колледж малого бизнеса № 4»

Дубининская улица, д. 25, стр. 1, Москва, 115054

Телефон: (499) 235-52-94 Факс: (499) 235-52-94 E-mail: spo-4@edu.mos.ru http://www.kmb-4.mskobr.ru
ОКПО 75587448, ОГРН 1057705001970, ИНН / КПП 7705513678 / 770501001

17.08.18 № 678
на № _____ от _____

Единая дежурная служба ГКУ

Дирекции ДОгМ.

В соответствии с Актом мониторинга состояния электрохозяйства и электробезопасности № 1508/КМБ4/БУО-ЭБ от 15 августа 2018 г. по адресу ул. Дубининская, дом 25, стр. 1 направляем информацию по устранению нарушений:

Нарушение	Запланированный срок и способ устранения	Ориентировочный срок устранения
Отсутствует защитный экран ошиновки ВРУ	Написано письмо подрядной организации с требованием устранить недостаток.	30.08.2018
Не указан номинал установленных плавких вставок на одном из вводов	Написано письмо подрядной организации с требованием устранить недостаток.	30.08.2018
Не актуализирована электрическая однолинейная схема в электрощитовой и в поэтажных щитах	Написано письмо подрядной организации с требованием устранить недостаток.	30.08.2018
Не заделаны гильзы в РП электрощитовой.	Устранено (фото прилагаются)	<i>устранено</i>
Не везде соблюдена цветная маркировка проводников в РП электрощитовой	Написано письмо подрядной организации с требованием устранить недостаток.	30.08.2018
В поэтажных щитах отсутствует нумерация автоматов, цветная маркировка и бирки на фазных и нулевых проводах, имеется пыль	Написано письмо подрядной организации с требованием устранить недостаток. Пыль устранена (фото прилагается)	30.08.2018
В электрощитовой отсутствует диэлектрическая штанга и запас плавких вставок.	Формируется закупка	27.08.2018

С уважением,
Директор



Т.П. Антонова